Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 325
от 19.01.2023г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение. Вода водопроводная из крана по улице Путина, н/ст., пос. Шамхал.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *ОАО "Махачкалаводоканал".*

Дата и время отбора пробы (образца): *17.01.2023г 11ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *17.01.2023г 12ч. 00 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
начальник лаборатории ОАО "Махачкалаводоканал" Гасаналиева З.А.

Основание для отбора: *договор № 01/23 от 01.01.2023 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
368008, ОАО "Махачкалаводоканал", РД, г. Махачкала, пр. Али – Гаджи Акушинского, 16.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *Магомедова Г. И.*
Код пробы (образца): 325-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо, ответственное за формирование протокола: _____ *зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: _____ *Магомедов С.А.*

Приложение к протоколу
№ 325 от 19.01.2023г.

				Код пробы (образца):	325-01/23
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 $см^3$	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 $см^3$	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	